

ZP 1/2019

Orzysz, 14.03.2019r.

Wykonawcy

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,68 kWp** wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wymiarach i mocy większych niż podane w STWiOR, co w efekcie da mniejszą liczbę paneli zastosowanych w instalacji i zajmie mniejszą powierzchnię na dachu?
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 falownika odpowiadającego instalacji o masie wyższej, aniżeli łączna waga 2 falowników mniejszej mocy, np. 1 * 40 kW o wadze 51 kg, zamiast 2 * 20 kW o wadze 35 kg każdy?

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamówienie zakłada budowę instalacji o mocy 39,68 kW, a parametry dotyczące paneli są minimalne.

Ad. 2

Zgodnie z ust. 3 pkt. 2 lit „d” SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest do „instalacja typów oraz ilości inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji,

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) Ust. 3 pkt. 2 lit. „d”, „e” siwz otrzymują brzmienie:
 - d) instalacja typów oraz ilości inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji, jak również optymizerów mocy
 - e) instalację niezbędnego okablowania zgodnie z obowiązującymi normami, w tym właściwych zabezpieczeń

- 2) ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie:

„18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Orzyszu; Ul. Kajki 4; 12-250 Orzysz do dnia **21 marca 2019 r. do godziny 11:00.**
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Orzyszu; Ul. Kajki 4; 12- 250 Orzysz w dniu **21 marca 2019 r. do godziny 11:20**
- 3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

3) § 1 ust. 2 lit. „d” i „e” załącznika nr 5 otrzymują brzmienie:

- d) instalacja typów oraz ilości inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji, jak również optymizerów mocy
- e) instalację niezbędnego okablowania zgodnie z obowiązującymi normami, w tym właściwych zabezpieczeń

Powyższe odpowiedzi prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, gdyż zachodzą przesłanki z art. 12 a PZP., w wyniku czego w dniu 14.03.2019 opublikowano zmianę Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 540049651 -N-2019

W wyniku zmian Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian